



表格编号: ZJ31-04




中華民國農業機械工業協會  
 中華民國農業機械工業協會

中華民國農業機械工業協會  
 中華民國農業機械工業協會

中華民國農業機械工業協會  
 中華民國農業機械工業協會

中華民國農業機械工業協會  
 中華民國農業機械工業協會






# 江苏皓海检测技术有限公司


## 检测报告

受检单位:	南通高盟新材料有限公司		
地址:	/		
联系人:	田会	联系方式:	15665130900
送样日期:	2024.02.22	分析日期:	2024.02.22~2024.02.23
检测目的:	受南通青江环境科技有限公司委托,了解南通高盟新材料有限公司自送样水样水质情况		
检测内容:	自送样: pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮		
执行标准:	/		
备注:	/		



检测结果: (1) 自送样

送样标识	送样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值	标准限值
高盟雨水 1	2024.02.22	无色 微浊 无味	样品编号		Z0255-1	/
			pH 值	无量纲	8.3 (16.0°C)	/
			悬浮物	mg/L	11	/
			化学需氧量	mg/L	14	/
			氨氮	mg/L	0.533	/
高盟雨水 2	2024.02.22	无色 微浊 无味	样品编号		Z0255-2	/
			pH 值	无量纲	8.3 (15.7°C)	/
			悬浮物	mg/L	16	/
			化学需氧量	mg/L	15	/
			氨氮	mg/L	0.710	/
高盟雨水 3	2024.02.22	无色 微浊 无味	样品编号		Z0255-3	/
			pH 值	无量纲	8.4 (15.5°C)	/
			悬浮物	mg/L	13	/



附件1:

表1 检测方法、仪器信息及方法检出限

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
水质	pH值	GB 11917-2020	离子计	PXSJ-216F	JSHH0010	/
	悬浮物	GB 11901-1989	电子天平	PX124ZH/E	JSHH0006	/
水质	化学需氧量	GB 11911-2018	电热鼓风干燥箱	DHG-9075A	JSHH0031	/
	氨氮	GB 11918-2018	滴定管(酸式)(透明)	50ml	/	4mg/L
			紫外可见分光光度计	T6 新仕克	JSHH0277	0.025mg/L

以下空白

